



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038, Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru http://zab.gosnadzor.ru/
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034, Телефон: (3012) 44-09-90, факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

Приложение к акту проверки
от 29 января 2020г № 7/09-13-2020

**ПРЕДПИСАНИЕ №7
об устранении выявленных нарушений**

29.01.2020 г.
(дата составления)

с. Новоильинск
(место составления)

Мною (нами):

Мною, Спектором А.И государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, выявивших нарушения обязательных требований и выдавших предписание

по результатам внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

Муниципального автономного образовательного учреждения «Новоильинский
агротехнический лицей» ИНН 0306010197; ОГРН 1020300582191

(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)

проведенной на основании распоряжения Заместителя руководителя Забайкальского
управления Ростехнадзора С.Л. Лархаева, № РП-350-45-0 от 21 января 2020г.

в период с « 27 » января 2020 г. по « 29 » января 2020 г.

по адресу: 671332, Республика Бурятия, Занграевский район, с. Новоильинск, ул.
Цыренова, 31.

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере
электроэнергетики.

(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики, и т.д.)

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписываю (ем) устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:


№ п./п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа.	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого нарушены (не соблюдены) – пункт проверочного листа	Срок устранения нарушения
1	Ответственная за электрохозяйство и заместитель ответственной за электрохозяйство учреждения не прошли проверку знаний на присвоение группы по электробезопасности.	п.1.2.7 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП)	23.04.2020г.
2	Не представлены испытанные средства индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках.	п.1.3.9, 1.7.3 ПТЭЭП, п. 1.4 ПОТЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок).	23.04.2020г.
3	Не представлен организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования.	п. 3.4, 5.12 ПОТЭЭ	23.04.2020г.
4	Не оформляются работы в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	23.04.2020г.
5	Не выполнено соединение металлических частей сверлильного, заточного, деревообрабатывающего станков к сети заземления с помощью отдельного проводника в кабинете технологии, металлических частей ванн, вытяжной вентиляции к сети заземления с помощью отдельного проводника в пищеблоке.	п. 2.7.4, 2.7.6 .ПТЭЭП	23.04.2020г.
6	Не заполнены паспорта заземляющих устройств.	п. 2.7.15 .ПТЭЭП	23.04.2020г.
7	Не нанесены надписи на внутренних сторонах дверей электрощитов - 0,4кВ гаража, столярного цеха, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20 ПТЭЭП	23.04.2020г.
8	Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которыми может возникнуть опасность поражения электрическим током.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	23.04.2020г.
9	Не проведена проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами в кабинете технологии, котельной	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП	23.04.2020г.

10	Не проведен в учреждении инструктаж по электробезопасности не электротехническому персоналу с присвоением 1 группы, при выполнении работ которыми может возникнуть опасность поражения электрическим током.	п. 1.4.4 ПТЭЭП	23.04.2020г.
11	Отсутствует удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках у кочегаров.	приложение №2 ПОТЭЭ	23.04.2020г.
12	Не обеспечен электротехнический персонал инструкцией по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве.	п. 1.7.14 ПТЭЭП	23.04.2020г.
13	Отсутствуют бирки на электрокабелях в электрощитовой котельной.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	23.04.2020г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:


Спектор А.И.

Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Ардаева Галина Сангоевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29.01.2020 г.

(дата)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Ардаева Гупылма Сангуевна

Действителен с 06.03.2021 по 06.03.2022